



## ZONE DE DISTRIBUTION : LES HOUCHES - COUPEAU

### Conclusion sanitaire

2022

Eau de qualité bactériologique insuffisante. Des mesures destinées à sécuriser sa qualité sont à mener. Elle est restée conforme aux limites réglementaires pour les paramètres physico-chimiques mesurés.

### Indicateur global de qualité

C

A : Eau de bonne qualité

B : Eau sans risque pour la santé ayant fait l'objet de non conformités limitées

C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitations de consommation

D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

Les éléments présentés dans ce document de synthèse sont issus des résultats d'analyses des 6 derniers prélèvements réalisés sur ce réseau, ayant porté sur 26 substances différentes.

### Origine et gestion de l'eau

Votre réseau est alimenté par un captage : LES HOUCHES - COUPEAU. L'eau qui l'alimente est d'origine souterraine.

Elle fait l'objet d'un traitement.

Votre réseau alimente 60 personnes de façon permanente. Son exploitation est assurée par : « REGIE DE L'EAU O2VCMB ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter le responsable des installations : « C.C. VALLÉE DE CHAMONIX MT BLANC »

### PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU

#### BACTÉRIOLOGIE

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.

C

Anomalies régulières (références de qualité non respectées)

Nombre de prélèvements : 20

Conformité : 95 %

Valeur maxi : 7 n/100 ml

Années prises en compte : 2020, 2021, 2022

#### NITRATES

Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

A

Très bonne qualité

Nombre de prélèvements : 2

Valeur moyenne : 0,27 mg/L

Valeur maxi : 0,32 mg/L

#### PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS

Le terme "pesticides" regroupe plusieurs centaines de substances différents. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance.

A

Très bonne qualité

Nombre de prélèvements : 1

Nombre de mesures : 431

Conformité : 100 %

Valeur maxi : 0 microgramme/L

Année prise en compte : 2019

#### FLUOR

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L. Avant d'envisager un apport complémentaire en fluor, il convient de consulter un professionnel de santé.

A

Très bonne qualité

Nombre de prélèvements : 1

Valeur moyenne : 0,06 mg/L

Valeur maxi : 0,06 mg/L

Année prise en compte : 2019

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

#### DURETÉ

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur de seuil réglementaire.

Eau douce

Nombre de prélèvements : 2

Valeur moyenne : 4,1 °f

Valeur maxi : 4,3 °f

### Quelques conseils

#### ABSENCE



Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

#### ENTRETIEN



Pour les usages courants, l'eau du robinet ne nécessite pas de traitement complémentaire. Si vous possédez un système de traitement de l'eau, entretenez-le régulièrement.

#### RÉSEAU PRIVÉ



Si vous utilisez l'eau d'un puits ou d'un récupérateur d'eau de pluie, toute communication avec l'eau du réseau public est interdite.

### Pour aller plus loin



Retrouver les résultats des analyses de l'eau de votre commune sur le site Internet : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

Édité le 26/05/2023

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres / familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité réglementaire. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant.